

Költségoptimalizált hőtechnikai számítások

7/2006. TNM rendelet 1. sz. melléklete szerint

JS kreatív monolit födémre

JS-1 padlásfödém felül szigetelt isover 8 cm				U_{\max} 0,17
	üreges	gerenda	tömör	
d	260	134	226	
U	0,167	0,258	0,114	
Uátlag	0,17			

JS-1 padlásfödém felül szigetelt expert 7 cm				U_{\max} 0,17
	üreges	gerenda	tömör	
d	260	134	226	
U	0,174	0,273	0,117	
Uátlag	0,17			

JS-1 pincefödém alul szigetelt expert			2 cm	U_{\max} 0,26
	üreges	gerenda	tömör	
d	260	134	226	
U	0,225	0,425	0,138	
Uátlag	0,24			

JS-1 pincefödém alul szigetelt expert			0 cm	U_{\max} 0,26
	üreges	gerenda	tömör	
d	260	134	226	
U	0,259	0,566	0,15	
Uátlag	0,29			

Pince feletti JS-1 födém kiegészítő hőszigetelés nélkül nem felel meg